

AYDINLATMA KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

İLİ : SAKARYA

TARİHİ : 31/03/2017

TOPLANTI AYI : Mart - 2017

KOMİSYON BAŞKANI: Abdul Rauf ULUSOY - Vali Yardımcısı

Sakarya İli Aydınlatma Komisyonu, Vali Yardımcısı Abdul Rauf ULUSOY' un başkanlığında, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, SEDAS ve TEDAS temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Komisyonula ulaşan ve gündeme alınan 24.02.2017 tarihinde yapılan Aydınlatma Komisyonu toplantısında alınan 2. madde kararı gereğince; D-650-01 Sakarya-Karasu yolu üzeri 19 ile 20 kilometresinde faaliyet göstermekte olan Türkiye Petrollerine ait olan Doğanbey Akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede sağlıklı bir şekilde yol araması yapılması, herhangi bir kazaya mahal verilmemesi için "Karayolları Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığınca, talep edilen aydınlatma tesislerinin; Aydınlatma Komisyonu üyelerince mahallinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapor, 06.03.2017 tarih ve 896492 sayılı Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım Varlıkları Müdürlüğü talebi, Geyve ilçesi Geyve Küçük Sanayi Sitesi Başkanlığının 14.03.2017 tarihli dilekçesi ve 28.03.2017 tarihli Adapazarı İlçesi 15 Temmuz mahallesi muhtarlığının taleplerinin görüşülerek, yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

1- D-650-01 Sakarya-Karasu yolu üzeri 19 ile 20 kilometresinde faaliyet göstermekte olan Türkiye Petrollerine ait olan Doğanbey Akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede sağlıklı bir şekilde yol araması yapılması, herhangi bir kazaya mahal verilmemesi için "Karayolları Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığınca, talep edilen aydınlatma tesislerinin; Aydınlatma Komisyonu üyelerince mahallinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapora göre yol kenarındaki mevcut AG şebeke direklerine armatür takılmasına;

2-Arifiye ilçesinde Fatih Mahallesi, Aşağı Kirazca Mahallesi, Neviye Mahallesi, Yukarı Kirazca Mahallesi, ve Arifbey Mahallelerinde TCDD Hızlı Tren Güzergahlarında bulunan üstgeçitlerin aydınlatılması ile ilgili taleplerin Aydınlatma Komisyonu üyelerince mahallinde incelenerek (bir sonraki aydınlatma toplantısına kadar) rapor hazırlanması;

3-Geyve ilçesinde bulunan Geyve Küçük Sanayi Sitesinin Başkanlığının, aydınlatma ile ilgili talebinin; Belediyeye ait imara açık yol olmaması nedeniyle Genel Aydınlatma kapsamında değerlendirilemeyeceği.

21

21. 17/03/2017

4-Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Mahalle Muhtarının 28.03.2017 tarihli dilekçesinde belirttiği imara açık olan Belediye tarafından açılmış yollarda aydınlatma profesinin SEDAS tarafından ivedi hazırlanarak Genel Aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi;

4-Başka görüşülecek gündem maddesi olmadığı için toplantı 28/04/2017 tarihinde saat 15.00 de toplanılmak üzere kapatılmıştır.

Karar altına alınmıştır.




Abdurrahman ULUSOY
Vali Yardımcısı
Komisyon Başkanı



Hüseyin SENGÜL
S. B. Akşehir Belediyesi

Mehsin NALBANT
S. B. Akşehir Belediyesi


İbrahim AÇIKAKIN
SEDAS Seb. Op. İl Sor.





Tunçer TESİLİ
TEDAŞ Bölge Müdürü


Rapor

31/03/17 tarihinde mahalinde yapılan incelemede Ferizli Kaymakamlığının talebi incelenmiş, Jandarma kontrol noktasındaki mevcut bulunan AG şebeke direklerine armatür takılarak sorunun çözülebileceği tespit edilmiştir.


Hüseyin ŞENGÜL
S. Büyükşehir Belediyesi


M. Ersin NALBANT
S. Büyükşehir Belediyesi


İbrahim ACIKALIN
SEDAŞ Şeb.Op. İl Sor.


Tuncer YESİLYURT
TEDAŞ Bölge Müdürü

Geyve KSS Belediye

