



T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü



Sayı : 81629209-492-E.16429
Konu : Aydınlatma Komisyonu Toplantısı

06/11/2019

SEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya İl Aydınlatma Komisyonununun 31.10.2019 tarihinde yaptığı toplantıda almış olduğu kararlar ekte gönderilmiştir.

Gereğini rica ederim.

Halil Serdar CEVHEROĞLU
Vali a.
Vali Yardımcısı

Ek: Komisyon Kararı (1 Sayfa)

DAĞITIM :
Aydınlatma Komisyonu Üyelerine

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (SFgh6T-NRum7D-/OVXNd-hoq6QE-Y0b7X/zE) kodunu yazınız.

Resmi Daireler Kampüsü Hükümet Konağı Camili-2 Adapazarı
Telefon No: (264)251 35 15 Faks No:
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Mehmet CANPOLAT
İl Planlama Uzmanı
Telefon No:

AYDINLATMA KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

İLİ : SAKARYA

TARİHİ : 31/10/2019

TOPLANTI AYI : Ekim- 2019

KOMİSYON BAŞKANI: Halil Serdar CEVHEROĞLU- Vali Yardımcısı

Sakarya İli Aydınlatma Komisyonu, Vali Yardımcısı Halil Serdar CEVHEROĞLU'nun başkanlığında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SEDAŞ ve TEDAŞ temsilcilerinin katılımıyla toplanıldı.

Komisyonu ulaşan ve gündeme alınan 11.10.2019 tarih ve 12651 sayılı Hendek Belediye Başkanlığının taleplerinin görüşülerek, yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR


- 1- Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 113. Sokak üzerinde bulunan Rasim Paşa Camii Kompleksi etrafında 18 adet dekoratif aydınlatma direği ile 33 adet 100 watt led armatür hizmete sunulmuştur. Söz konusu aydınlatma direklerinin iz bedelle Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne devir edilmesi talebi Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 7. Maddesinden de anlaşılacağı üzere Genel Aydınlatma ile tariflenen tesislerde bulunması gereken şekil ve şartlar yine aynı yönetmeliğin Standart ve Dokümanlar başlıklı Madde 7-(1) "Genel Aydınlatma Tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi, yapım ve montajı, test ve kontrolü, kabulü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanması ve kullanılacak malzemelerle ilgili olarak TEDAŞ şartname, tip proje, usul ve esas ve bunun gibi düzenlemelerine uyulması gereklidir. TEDAŞ'ın düzenlemesinin bulunmaması durumunda:
 - a- Türk standartları ya da TSE tarafından kabul gören DIN ve benzeri milli standartlar, EN ve benzeri bölgesel standartlar, IEC ile ISO ve benzeri uluslararası standartlar,
 - b- IEEE ve benzeri uluslararası kabul gören uygulama kodları ve teknik dokümanlar esas alınır.Standartlarda değişiklik olması halinde değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. Projelerde, teknik hesap ve raporlarda, testlerde esas alınan standart ve dokümanların referans numaraları ve adları, belge ve tutanaklarda yer alır.
(Değişik: RG-20/4/2018-30397) Genel Aydınlatma Tesislerinde hiçbir şekilde, standart dışı malzeme ve ekipman kullanılmaz. Türk Standartı ve TEDAŞ düzenlemesi bulunmayan konularda, ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) ya da Ürün Belgesine sahip olma şartı aranır." denilmektedir. Bahse konu devir edilmek istenen aydınlatma tesislerinin yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri gereği istenilen evraklar başvuru dosyasında bulunmadığı için devre uygun olmadığı değerlendirilmektedir.
- 2- Başka görüşülecek gündem maddesi olmadığı için toplantı 29.11.2019 tarihinde saat 15:00'da toplanılmak üzere kapatılmıştır.


Karar altına alınmıştır.



Halil Serdar CEVHEROĞLU


Vali Yardımcısı

Komisyon Başkanı


Emre İZGİ
S.B.B. Temsilcisi


M. Ersin NALBANT
S.B.B. Temsilcisi


Onur KIR
SEDAŞ Temsilcisi


M. Uğur ÇELİKEL
TEDAŞ Temsilcisi